

Αθήνα, 19/1/2026

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ  
sofiahatzina@gmail.com

ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση αποτελεσμάτων

Αξιότιμη κυρία Χατζίνα,

Σας γνωρίζουμε ότι τα αποτελέσματα της ανάλυσης του δειγμάτων νερού που λήφθηκαν στις 13/01/2026, δεικνύουν την καταλληλότητα του νερού σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829) (ΦΕΚ 3525/τΒ') που αφορά νερό για ανθρώπινη κατανάλωση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, με εξαίρεση τα παρακάτω δείγματα:

## Micro Samples with Tests Out Of Limits

Sample code	Client name (Internal)	Sample description
873-2026-00002694	ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ	ΔΕΙΓΜΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗ -ΣΟΥΒΑΛΑ
873-2026-00002695	ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ	ΔΕΙΓΜΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΚΥΨΕΛΗ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΥΨΕΛΗΣ

Στα παραπάνω δείγματα, ο πληθυσμός των coliforms (κολοβακτηριοειδή) ήταν υπερβατικός, γεγονός που συνιστά ότι υπάρχει ανεπαρκής χλωρίωση του νερού ή/και τοπική επιμόλυνση. Συνιστάται η διερεύνηση πιθανής δυσλειτουργίας του δικτύου ύδρευσης, η τοπική απολύμανση, η αύξηση των επιπέδων υπολειμματικού χλωρίου στα 0,4-0,6 ppm στα τελικά σημεία κατανάλωσης και ο επανέλεγχος για την επιβεβαίωση της αποτελεσματικότητας των διορθωτικών ενεργειών.

Με εκτίμηση  
Για την Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών

Παύλος Νησιανάκης  
DVM, Χημικός MSc  
Επιστημονικός και Τεχνικός Διευθυντής